

日本製鉄株式会社和歌山製鉄所構内からの錆びた鉄粉の飛散について（第2報）

本年6月26日頃、日本製鉄株式会社和歌山製鉄所構内から錆びた鉄粉（以下、錆鉄粉）が和歌山市古屋を中心とした地域に飛散し、近隣の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしておりますことについて、深くお詫び申し上げます。

事案発生当時、和歌山共同火力株式会社（以下、和共火）3号発電設備において、定期検査完了後の試運転を行っていたことから、同設備の内部点検を行った結果、和共火3号発電設備が錆鉄粉の発生源であることが判明いたしました。

今後、同様の事態を発生させないよう、更に詳細点検・検討を進め、発生メカニズムおよび再発防止策について最終報告いたします。

皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしていることについて、改めてお詫び申し上げます。

（お問い合わせ先）

和共火 企画管理部 総務室

TEL：073-455-2141

以 上